

ਦਫਤਰ : ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਗਿੱਦਤਬਾਹਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, (ਤ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ

Only via E-mail/ Regd. Post/ By Hand

ਦੱਲ,

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,

ਬਾਸ ਮੈਦਿਰ ਮੰਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ,
ਮੰਡੀ ਕਿਲੋਆਵਾਈ, ਜਿਲਾ - ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਨੰਬਰ: DB/ 117

ਮਿਤੀ: 15/04/24


ਵਿਸ਼ਾ: ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲ 2024-25 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
ਹਵਾਲਾ: ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ. ਨਿੱਲ ਮਿਤੀ ਨਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2, ਤ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਮਲੋਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟਾਕੋਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 14 ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਫਾਇਰ ਸਟੈਸਨ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ NOC No. 1603-83126-Fire/63305 ਮਿਤੀ 09.02.2024 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਤੀ 08.02.2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ/ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ: ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਿਨੀਊਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਨੀ ਨੰਬਰ 1603-83126-Fire/63305 ਮਿਤੀ 09.02.2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।)


ਨੰਬੀ/ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪਿੱਠ ਅੱਕਟ ਨੰ :DB/
ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ:-

1. ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2, ਤ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 403 ਮਿਤੀ 09.04.2024 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਚਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਮੰਡਲ ਲੇਖਾ ਅਦਸਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਤ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਗਿੱਦਤਬਾਹਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਚਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਤ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ,
ਗਿੱਦਤਬਾਹਾ

ਮਿਤੀ:


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਤ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ,
ਗਿੱਦਤਬਾਹਾ

ਆਰਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗਿੱਦਤਬਾਹਾ - 152101

Requirement for Fire Protection Arrangements under NBC

Part-IV

(For Building height less than 15 metre)

- (a) Whether Hose Reel Provided Yes/No
- (b) Whether down comer provide Yes/No
- (c) Whether Automatic Sprinkler provided Yes/No
- (d) Whether underground static water storage tank of capacity 50000 Ltr. (if covered area exceeds 1500 Sqm) Yes/No
- (e) Whether over head tank of capacity 10000 Ltr. Exists (in case Of hose reel) 20,000 ltr. Yes/No
- (f) Weather one electric and one diesel pump of capacity pressure of Capacity 1620 LPM exist near underground static tank Yes/No
- (g) Weather a pump 3 Kgr/cm pressure & 450/500 LPM exist near Over head tank Yes/No

Chakraborty
 Signature with Stamp of the
 PRINCIPAL
 Seal of the school/institute
 CBSE Affiliation No. 1630025
 Mazda Kulkarni, Dist. Muzaffarpur (P)
 PIN - 151211

(PART-II)

(To be filled by the S.D.E. of PWD (B&R) Department)

- (a) I have visited the above mentioned school on 5-4-2024 and have visually inspected it from all angles of safety and I find it fit for the normal use as school building.
- (b) In case any addition / Alteration or expansion and modification to this building is to be carried out, the same be carried out under the supervision of a technically qualified engineer and this certificate may again be obtained after the completion from the under signed.
- (c) In case the building is affected by flood or if there is settlement of walls, foundations, sagging of roofs etc. immediate inspection of the stability and safety of the building must be carried out again.
- (d) This building can be safely occupied for normal use upto. 31-3-2025

Building seems to be safe in normal condition.
AP
 3-6

Counter signed

Sub-Divisional Engineer
 S.D. B&R
 Const. Sub Divn. PWD E.
 MALOUT

U. Subdiv
 Executive Engineer
 Const. Divn. PWD (B&R) Br.
 Gidderbaha